



ROMÂNIA
Judetul CALARASI
Comuna TAMADAU MARE
PRIMAR

Codul de identificare fiscală: **3966346**, Tel./fax 0242643444/0242643470, www.primaria-tamadau.ro, E-mail: primariatamadau@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea de lucrari ce se vor executa pe terenul care apartine domeniului public al UAT Tamadau Mare pentru obiectivul **"AMPLASARE CABLURI SUBTERANE-TRASEU RACORD PARC FOTOVOLTAIC"**

PRIMARUL COMUNEI TAMADAU MARE, JUDETUL CALARASI

Avand in vedere:

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Tamadau Mare, inregistrat sub nr.2847/11.06.2026;
 - Referatul de aprobare al primarului comunei Tamadau Mare inregistrat cu nr.2848/11.06.2026;
 - Cererea nr. 2095/22.04.2026 a S.C.SAVES ENERGY ROMANIA S.R.L. prin care solicita acordul executarii lucrarilor pe terenul care apartine domeniului public al UAT Tamadau Mare.
 - Memoriul tehnic pentru obiectivul **"AMPLASARE CABLURI SUBTERANE-TRASEU RACORD PARC FOTOVOLTAIC"**
 - H.C.L. nr.12/31.03.2026 privind alegerea presedintelui de sedinta;
 - In conformitate cu prevederile art.129 alin 2), lit. „c”, art.139, alin.1) si alin.3), lit.”g” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art.196 alin. 1) lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PROPUNE :

Art. 1 – Sa se aprobe executarea lucrarilor pe terenul care apartine domeniului public al UAT Tamadau Mare astfel:

- Suprafata ocupata temporar de lucrari este de (lungime sant X culoar de lucru) : 3.5 km X 0.4 m = 1.400 m.p.
- Amplasarea cablului subteran electric se realizeaza in zona de protectie a DJ 402A pe o distanta de aproximativ 3,5 km (CF 23483).
- cablul subteran electric de 110kv, racordeaza parcul CEM Sarulesti la Sistemul National Energetic in statia Fundulea. Traseul LES 110kv, se realizeaza prin sapatura deschisa mecanizata si manuala , acolo unde sunt identificate retele edilitare subterane. Latimea sapaturii va fi de 0.4 m, adancimea maxima de 1,20 m, lucrarile se vor face cu cabluri subterane, cu izolatie din polietilena reticulata si manta de polietilena cu bariera longitudinala si transversala la patrunderea apei, pozate in pamant. Cablurile se vor amplasa pe nisip si vor fi protejate cu folie avertizoare si placa de beton.(in spatiul verde)
- la traversarea strazilor, intersectiilor si suprafetelor betonate, cablurile de 110kv se vor poza in pamant prin SUBTRAVERSARE (intersectia DJ 402A cu DC 52, in dreptul localitatii SEINOIU, intersectia DJ 402A cu strada GRADINILOR - localitatea SEINOIU).
- suprafata afectata temporar de lucrări este de (lungime sant X culoar de lucru) : 3.5 km X 0.4 m = 1.400 mp;
- Lucrarile se vor executa in conformitate cu solutia data prin avizul tehnic de racordare;
- Punctul de racordare este stabilit la Statia de transformare Fundulea, prin care se conecteaza Parcul Fotovoltaic Sarulesti, prin cablu subteran de 110kw, care traverseaza teritoriul UAT Tamadau Mare in zona de protectie a DJ 402A si subtraverseaza DC52, drum aflat in domeniul public, al UAT Tamadau Mare, conform Legii nr.82/1998;
- Dupa executarea lucrarilor, carosabilul si terenul aferent afectat de lucrari, vor fi aduse la starea initiala prin grija constructorului.

Art.2 - Primarul prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire hotararea ce se va adopta. Secretarul general UAT va comunica proiectul de hotarare tuturor persoanelor si autoritatilor interesate.



In
PR
Chirica Constantin

Contrasemneaza pentru leg
SECRETAR GENERAL
Popa Antonela